

放流水の検査		管理型処分場	採取場所	放流水										
検査項目		許容限度												
採取年			平成29年											
採取月日			1月13日	2月3日	3月3日	4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日
結果の得られた月日			1月25日	2月23日	3月14日	4月20日	5月31日	6月29日	7月21日(8月10日)	8月30日	9月26日	10月27日	11月28日	12月20日
(1)	カドミウム及びその化合物	カドミウム 0.03 mg/ℓ		<0.001						<0.001				
(2)	シアン化合物	シアン 1 mg/ℓ		<0.1						<0.1				
(3)	有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルメトン及びEPNに限る。)	1 mg/ℓ		<0.1						<0.1				
(4)	鉛及びその化合物	鉛 0.1 mg/ℓ		<0.005						<0.005				
(5)	六価クロム化合物	六価クロム 0.5 mg/ℓ		<0.04						<0.04				
(6)	砒素及びその化合物	砒素 0.1 mg/ℓ		<0.005						<0.005				
(7)	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	水銀 0.005mg/ℓ		<0.0005						<0.0005				
(8)	アルキル水銀化合物	検出されないこと		<0.0005						<0.0005				
(9)	PCB	0.003mg/ℓ		<0.0005						<0.0005				
(10)	トリクロロエチレン	0.1 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(11)	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ		<0.0005						<0.0005				
(12)	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(13)	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ		<0.0002						<0.0002				
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ		<0.0004						<0.0004				
(15)	1,1-ジクロロエチレン	1 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(16)	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ		<0.004						<0.004				
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ		<0.0005						<0.0005				
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ		<0.0006						<0.0006				
(19)	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ		<0.0002						<0.0002				
(20)	チウラム	0.06 mg/ℓ		<0.0006						<0.0006				
(21)	シマジン	0.03 mg/ℓ		<0.0003						<0.0003				
(22)	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(23)	ベンゼン	0.1 mg/ℓ		<0.001						<0.001				
(24)	セレン及びその化合物	セレン 0.1 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(25)	ほう素及びその化合物	海域以外 ほう素 10 (50) mg/ℓ 海 域 ほう素 230 mg/ℓ		0.9						1.2				
(26)	ふっ素及びその化合物	海域以外 ふっ素 8 (15) mg/ℓ 海 域 ふっ素 15 mg/ℓ		<0.2						<0.2				
(27)	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1ℓにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100 (200)mg/ℓ		<0.7						0.8				
(28)	水素イオン濃度	海域以外 5.8～8.6 海 域 5.0～9.0	6.2	6.7	6.5	6.2	6.4	6.5	6.4	6.7	6.4	6.0	6.2	7.0
(29)	1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ		<0.005						<0.005				
(30)	生物化学的酸素要求量	60 mg/ℓ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
(31)	化学的酸素要求量	90 mg/ℓ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
(32)	浮遊物質	60 mg/ℓ	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
(33)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5 mg/ℓ		<0.5						<0.5				
(34)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	30 mg/ℓ		<0.5						0.7				
(35)	フェノール類含有量	5 mg/ℓ		<0.02						<0.02				
(36)	銅含有量	3 mg/ℓ		<0.005						<0.005				
(37)	亜鉛含有量	2 mg/ℓ		<0.01						<0.01				
(38)	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ		<0.1						<0.1				
(39)	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ		<0.02						<0.02				
(40)	クロム含有量	2 mg/ℓ		<0.02						<0.02				
(41)	大腸菌群数	日間平均3,000 個/cm ³		0						0				
(42)	窒素含有量	120(日間平均60)mg/ℓ	1.1	1.7	0.71	<0.05	1.2	1.6	0.78	0.43	0.28	0.67	0.65	0.72
(43)	磷含有量	16(日間平均8)mg/ℓ		0.009						0.057				
(44)	ダイオキシン類	10 pg-TEQ /ℓ							(0.00015)					

放流水の検査		管理型処分場	採取場所	放流水										
検査項目		許容限度												
採取年			平成30年											
採取月日			1月12日	2月2日	3月3日	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日
結果の得られた月日			1月23日	2月21日	3月9日	4月24日	5月30日	6月15日	7月24日(7月31日)	8月23日	9月26日	10月23日	11月29日	12月25日
(1)	カドミウム及びその化合物	カドミウム 0.03 mg/ℓ		<0.001						<0.001				
(2)	シアン化合物	シアン 1 mg/ℓ		<0.1						<0.1				
(3)	有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルメトン及びEPNに限る。)	1 mg/ℓ		<0.1						<0.1				
(4)	鉛及びその化合物	鉛 0.1 mg/ℓ		<0.005						<0.005				
(5)	六価クロム化合物	六価クロム 0.5 mg/ℓ		<0.04						<0.04				
(6)	砒素及びその化合物	砒素 0.1 mg/ℓ		<0.005						<0.005				
(7)	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	水銀 0.005mg/ℓ		<0.0005						<0.0005				
(8)	アルキル水銀化合物	検出されないこと		<0.0005						<0.0005				
(9)	PCB	0.003mg/ℓ		<0.0005						<0.0005				
(10)	トリクロロエチレン	0.1 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(11)	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ		<0.0005						<0.0005				
(12)	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(13)	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ		<0.0002						<0.0002				
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ		<0.0004						<0.0004				
(15)	1,1-ジクロロエチレン	1 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(16)	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ		<0.004						<0.004				
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ		<0.0005						<0.0005				
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ		<0.0006						<0.0006				
(19)	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ		<0.0002						<0.0002				
(20)	チウラム	0.06 mg/ℓ		<0.0006						<0.0006				
(21)	シマジン	0.03 mg/ℓ		<0.0003						<0.0003				
(22)	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(23)	ベンゼン	0.1 mg/ℓ		<0.001						<0.001				
(24)	セレン及びその化合物	セレン 0.1 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(25)	ほう素及びその化合物	海域以外 ほう素 10 (50) mg/ℓ 海 域 ほう素 230 mg/ℓ		0.4						0.3				
(26)	ふっ素及びその化合物	海域以外 ふっ素 8 (15) mg/ℓ 海 域 ふっ素 15 mg/ℓ		<0.2						<0.2				
(27)	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1ℓにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100 (200)mg/ℓ		1.0						0.9				
(28)	水素イオン濃度	海域以外 5.8～8.6 海 域 5.0～9.0	6.6	6.3	6.6	6.4	6.7	5.8	6.5	6.2	6.3	6.2	6.4	6.8
(29)	1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ		<0.005						<0.005				
(30)	生物化学的酸素要求量	60 mg/ℓ	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.7
(31)	化学的酸素要求量	90 mg/ℓ	<0.5	0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
(32)	浮遊物質	60 mg/ℓ	<1	<1	<1	<1	<0.1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
(33)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5 mg/ℓ		<0.5						<0.5				
(34)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	30 mg/ℓ		<0.5						0.9				
(35)	フェノール類含有量	5 mg/ℓ		<0.02						<0.02				
(36)	銅含有量	3 mg/ℓ		<0.005						<0.005				
(37)	亜鉛含有量	2 mg/ℓ		<0.01						<0.01				
(38)	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ		<0.1						<0.1				
(39)	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ		<0.02						<0.02				
(40)	クロム含有量	2 mg/ℓ		<0.02						<0.02				
(41)	大腸菌群数	日間平均3,000 個/cm ³		0						0				
(42)	窒素含有量	120(日間平均60)mg/ℓ	0.88	0.70	0.71	0.11	2.2	0.47	2.9	0.56	0.77	1.3	0.97	2.4
(43)	燐含有量	16(日間平均8)mg/ℓ		0.009						<0.003				
(44)	ダイオキシン類	10 pg-TEQ /ℓ							(0.00024)					

放流水の検査		管理型処分場	採取場所	放流水													
検査項目		許容限度															
採取年			平成31年						令和元年								
採取月日			1月11日	2月1日	3月1日	4月12日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日			
結果の得られた月日			1月24日	2月25日	3月14日	4月23日	5月31日	6月26日	7月25日(8月19日)	8月29日	9月26日	10月28日	11月22日	12月20日			
(1)	カドミウム及びその化合物	カドミウム 0.03 mg/ℓ		<0.001						<0.001							
(2)	シアン化合物	シアン 1 mg/ℓ		<0.1						<0.1							
(3)	有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルメトン及びEPNに限る。)	1 mg/ℓ		<0.1						<0.1							
(4)	鉛及びその化合物	鉛 0.1 mg/ℓ		<0.005						<0.005							
(5)	六価クロム化合物	六価クロム 0.5 mg/ℓ		<0.04						<0.04							
(6)	砒素及びその化合物	砒素 0.1 mg/ℓ		<0.005						<0.005							
(7)	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	水銀 0.005mg/ℓ		<0.0005						<0.0005							
(8)	アルキル水銀化合物	検出されないこと		<0.0005						<0.0005							
(9)	PCB	0.003mg/ℓ		<0.0005						<0.0005							
(10)	トリクロロエチレン	0.1 mg/ℓ		<0.002						<0.002							
(11)	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ		<0.0005						<0.0005							
(12)	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ		<0.002						<0.002							
(13)	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ		<0.0002						<0.0002							
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ		<0.0004						<0.0004							
(15)	1,1-ジクロロエチレン	1 mg/ℓ		<0.002						<0.002							
(16)	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ		<0.004						<0.004							
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ		<0.0005						<0.0005							
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ		<0.0006						<0.0006							
(19)	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ		<0.0002						<0.0002							
(20)	チウラム	0.06 mg/ℓ		<0.0006						<0.0006							
(21)	シマジン	0.03 mg/ℓ		<0.0003						<0.0003							
(22)	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ		<0.002						<0.002							
(23)	ベンゼン	0.1 mg/ℓ		<0.001						<0.001							
(24)	セレン及びその化合物	セレン 0.1 mg/ℓ		<0.002						<0.002							
(25)	ほう素及びその化合物	海域以外 ほう素 10 (50) mg/ℓ 海 域 ほう素 230 mg/ℓ		0.5						0.7							
(26)	ふっ素及びその化合物	海域以外 ふっ素 8 (15) mg/ℓ 海 域 ふっ素 15 mg/ℓ		<0.2						<0.2							
(27)	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1ℓにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100 (200)mg/ℓ		1.3						1.0							
(28)	水素イオン濃度	海域以外 5.8～8.6 海 域 5.0～9.0	6.7	6.2	6.4	6.8	6.6	6.0	6.1	6.5	6.3	6.3	6.5	6.5			
(29)	1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ		<0.005						<0.005							
(30)	生物化学的酸素要求量	60 mg/ℓ	1.2	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
(31)	化学的酸素要求量	90 mg/ℓ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
(32)	浮遊物質	60 mg/ℓ	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
(33)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5 mg/ℓ		<0.5						<0.5							
(34)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	30 mg/ℓ		0.7						1.0							
(35)	フェノール類含有量	5 mg/ℓ		<0.02						<0.02							
(36)	銅含有量	3 mg/ℓ		<0.005						<0.005							
(37)	亜鉛含有量	2 mg/ℓ		0.02						<0.01							
(38)	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ		<0.1						<0.1							
(39)	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ		<0.02						<0.02							
(40)	クロム含有量	2 mg/ℓ		<0.02						<0.02							
(41)	大腸菌群数	日間平均3,000 個/cm ³		0						0							
(42)	窒素含有量	120(日間平均60)mg/ℓ	1.2	0.93	0.89	0.28	0.21	0.27	0.15	0.76	<0.05	0.99	0.83	0.30			
(43)	燐含有量	16(日間平均8)mg/ℓ		0.004						<0.003							
(44)	ダイオキシン類	10 pg-TEQ /ℓ							(0)								

放流水の検査		管理型処分場	採取場所	放流水											
検査項目		許容限度													
採取		年	令和2年												
採取月日			1月10日	2月7日	3月6日	4月3日	5月8日	6月5日	7月10日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	
結果の得られた月日			1月21日	2月27日	3月25日	4月20日	5月27日	6月30日	7月28日	8月31日	9月29日	10月28日	11月30日	12月24日	
(1)	カドミウム及びその化合物 ※1	カドミウム 0.1 mg/ℓ		<0.001						<0.001					
(2)	シアン化合物	シアン 1 mg/ℓ		<0.1						<0.1					
(3)	有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)	1 mg/ℓ		<0.1						<0.1					
(4)	鉛及びその化合物	鉛 0.1 mg/ℓ		<0.005						<0.005					
(5)	六価クロム化合物	六価クロム 0.5 mg/ℓ		<0.04						<0.04					
(6)	砒素及びその化合物	砒素 0.1 mg/ℓ		<0.005						<0.005					
(7)	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	水銀 0.005mg/ℓ		<0.0005						<0.0005					
(8)	アルキル水銀化合物	検出されないこと		<0.0005						<0.0005					
(9)	PCB	0.003mg/ℓ		<0.0005						<0.0005					
(10)	トリクロロエチレン ※2	0.3 mg/ℓ		<0.002						<0.002					
(11)	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ		<0.0005						<0.0005					
(12)	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ		<0.002						<0.002					
(13)	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ		<0.0002						<0.0002					
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ		<0.0004						<0.0004					
(15)	1,1-ジクロロエチレン	1 mg/ℓ		<0.002						<0.002					
(16)	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ		<0.004						<0.004					
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ		<0.0005						<0.0005					
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ		<0.0006						<0.0006					
(19)	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ		<0.0002						<0.0002					
(20)	チウラム	0.06 mg/ℓ		<0.0006						<0.0006					
(21)	シマジン	0.03 mg/ℓ		<0.0003						<0.0003					
(22)	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ		<0.002						<0.002					
(23)	ベンゼン	0.1 mg/ℓ		<0.001						<0.001					
(24)	セレン及びその化合物	セレン 0.1 mg/ℓ		<0.002						<0.002					
(25)	ほう素及びその化合物	海域以外 ほう素 10 (50) mg/ℓ 海 域 ほう素 230 mg/ℓ		1.1						1.2					
(26)	ふっ素及びその化合物	海域以外 ふっ素 8 (15) mg/ℓ 海 域 ふっ素 15 mg/ℓ		<0.2						0.2					
(27)	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1ℓにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100 (200)mg/ℓ		<0.7						<0.7					
(28)	水素イオン濃度	海域以外 5.8～8.6 海 域 5.0～9.0	6.8	6.6	6.6	7	6.9	6.2	6.5	6.4	6.5	6.3	6.4	6.2	
(29)	1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ		<0.005						<0.005					
(30)	生物化学的酸素要求量	60 mg/ℓ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	
(31)	化学的酸素要求量	90 mg/ℓ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
(32)	浮遊物質質量	60 mg/ℓ	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
(33)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5 mg/ℓ		<0.5						<0.5					
(34)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	30 mg/ℓ		0.5						0.8					
(35)	フェノール類含有量	5 mg/ℓ		<0.02						<0.02					
(36)	銅含有量	3 mg/ℓ		<0.005						<0.005					
(37)	亜鉛含有量	2 mg/ℓ		<0.01						<0.01					
(38)	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ		<0.1						<0.1					
(39)	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ		<0.02						<0.02					
(40)	クロム含有量	2 mg/ℓ		<0.02						<0.02					
(41)	大腸菌群数	日間平均3,000 個/cm ³		0						0					
(42)	窒素含有量	120(日間平均60)mg/ℓ	0.87	<1	<0.05	0.15	0.89	0.27	0.8	0.22	4.2	0.6	1.1	0.83	
(43)	燐含有量	16(日間平均8)mg/ℓ		<0.0003						<0.0003					
(44)	ダイオキシン類	10 pg-TEQ /ℓ							0						

※1. 平成28年9月15日、許容限度0.03mg/ℓに改正

※2. 平成28年9月15日、許容限度0.1mg/ℓに改正

放流水の検査		管理型処分場	採取場所	放流水										
検査項目		許容限度												
採取		年	令和3年											
採取月日			1月15日	2月5日	3月5日	4月2日	5月14日	6月11日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日
結果の得られた月日			1月25日	2月26日	3月24日	4月20日	6月9日	6月30日	7月23日	9月2日	9月29日	11月1日	12月2日	12月25日
(1)	カドミウム及びその化合物 ※1	カドミウム 0.1 mg/ℓ		<0.001						<0.001				
(2)	シアン化合物	シアン 1 mg/ℓ		<0.1						<0.1				
(3)	有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)	1 mg/ℓ		<0.1						<0.1				
(4)	鉛及びその化合物	鉛 0.1 mg/ℓ		<0.005						<0.005				
(5)	六価クロム化合物	六価クロム 0.5 mg/ℓ		<0.04						<0.04				
(6)	砒素及びその化合物	砒素 0.1 mg/ℓ		<0.005						<0.005				
(7)	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	水銀 0.005mg/ℓ		<0.0005						<0.0005				
(8)	アルキル水銀化合物	検出されないこと		<0.0005						<0.0005				
(9)	PCB	0.003mg/ℓ		<0.0005						<0.0005				
(10)	トリクロロエチレン ※2	0.3 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(11)	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ		<0.0005						<0.0005				
(12)	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(13)	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ		<0.0002						<0.0002				
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ		<0.0004						<0.0004				
(15)	1,1-ジクロロエチレン	1 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(16)	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ		<0.004						<0.004				
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ		<0.0005						<0.0005				
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ		<0.0006						<0.0006				
(19)	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ		<0.0002						<0.0002				
(20)	チウラム	0.06 mg/ℓ		<0.0006						<0.0006				
(21)	シマジン	0.03 mg/ℓ		<0.0003						<0.0003				
(22)	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(23)	ベンゼン	0.1 mg/ℓ		<0.001						<0.001				
(24)	セレン及びその化合物	セレン 0.1 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(25)	ほう素及びその化合物	海域以外 ほう素 10 (50) mg/ℓ 海 域 ほう素 230 mg/ℓ		<0.2						<0.2				
(26)	ふっ素及びその化合物	海域以外 ふっ素 8 (15) mg/ℓ 海 域 ふっ素 15 mg/ℓ		<0.2						<0.2				
(27)	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1ℓにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100 (200)mg/ℓ		<0.7						0.8				
(28)	水素イオン濃度	海域以外 5.8～8.6 海 域 5.0～9.0	6.5	6.4	6.9	6.6	5.9	6.2	6.2	6.1	6.5	6.0	6.0	7.1
(29)	1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ		<0.005						<0.005				
(30)	生物化学的酸素要求量	60 mg/ℓ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.6	3.4	0.5	0.7	<0.5
(31)	化学的酸素要求量	90 mg/ℓ	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.4	0.8	<0.5	<0.5
(32)	浮遊物質質量	60 mg/ℓ	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
(33)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5 mg/ℓ		<0.5						<0.5				
(34)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	30 mg/ℓ		0.8						1.4				
(35)	フェノール類含有量	5 mg/ℓ		<0.02						0.02				
(36)	銅含有量	3 mg/ℓ		<0.005						<0.005				
(37)	亜鉛含有量	2 mg/ℓ		<0.01						<0.01				
(38)	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ		<0.1						<0.1				
(39)	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ		<0.02						<0.02				
(40)	クロム含有量	2 mg/ℓ		<0.02						<0.02				
(41)	大腸菌群数	日間平均3,000 個/cm ³		0						0				
(42)	窒素含有量	120(日間平均60)mg/ℓ	2.4	0.34	1.7	1.1	0.33	0.24	1.1	0.6	2.9	0.54	0.31	<0.05
(43)	燐含有量	16(日間平均8)mg/ℓ		<0.003						<0.003				
(44)	ダイオキシン類	10 pg-TEQ /ℓ							0.000051					

※1. 平成28年9月15日、許容限度0.03mg/ℓに改正

※2. 平成28年9月15日、許容限度0.1mg/ℓに改正

放流水の検査		管理型処分場	採取場所	放流水										
検査項目		許容限度												
採取		年	令和4年											
採取月日			1月14日	2月4日	3月4日	4月1日	5月11日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日
結果の得られた月日			1月31日	2月26日	3月22日	4月14日	5月31日	6月28日	7月25日	8月31日	10月4日	10月31日	11月30日	12月30日
(1)	カドミウム及びその化合物 ※1	カドミウム 0.1 mg/ℓ		<0.001						<0.001				
(2)	シアン化合物	シアン 1 mg/ℓ		<0.1						<0.1				
(3)	有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)	1 mg/ℓ		<0.1						<0.1				
(4)	鉛及びその化合物	鉛 0.1 mg/ℓ		<0.005						<0.005				
(5)	六価クロム化合物	六価クロム 0.5 mg/ℓ		<0.04						<0.04				
(6)	砒素及びその化合物	砒素 0.1 mg/ℓ		<0.005						<0.005				
(7)	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	水銀 0.005mg/ℓ		<0.0005						<0.0005				
(8)	アルキル水銀化合物	検出されないこと		<0.0005						<0.0005				
(9)	PCB	0.003mg/ℓ		<0.0005						<0.0005				
(10)	トリクロロエチレン ※2	0.3 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(11)	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ		<0.0005						<0.0005				
(12)	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(13)	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ		<0.0002						<0.0002				
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ		<0.0004						<0.0004				
(15)	1,1-ジクロロエチレン	1 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(16)	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ		<0.004						<0.004				
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ		<0.0005						<0.0005				
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ		<0.0006						<0.0006				
(19)	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ		<0.0002						<0.0002				
(20)	チウラム	0.06 mg/ℓ		<0.0006						<0.0006				
(21)	シマジン	0.03 mg/ℓ		<0.0003						<0.0003				
(22)	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(23)	ベンゼン	0.1 mg/ℓ		<0.001						<0.001				
(24)	セレン及びその化合物	セレン 0.1 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(25)	ほう素及びその化合物	海域以外 ほう素 10 (50) mg/ℓ 海 域 ほう素 230 mg/ℓ		<0.2						<0.2				
(26)	ふっ素及びその化合物	海域以外 ふっ素 8 (15) mg/ℓ 海 域 ふっ素 15 mg/ℓ		<0.2						<0.2				
(27)	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1ℓにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100 (200)mg/ℓ		<0.7						0.7				
(28)	水素イオン濃度	海域以外 5.8～8.6 海 域 5.0～9.0	6.4	6.5	6.6	6.3	7.2	5.8	6.1	5.8	5.8	6.2	6.4	6.4
(29)	1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ		<0.005						<0.005				
(30)	生物化学的酸素要求量	60 mg/ℓ	<0.5	0.5	0.7	0.6	<0.5	<0.5	0.8	0.7	0.8	<0.5	<0.5	0.8
(31)	化学的酸素要求量	90 mg/ℓ	<0.5	0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	0.5	<0.5	<0.5
(32)	浮遊物質質量	60 mg/ℓ	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
(33)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5 mg/ℓ		<0.5						<0.5				
(34)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	30 mg/ℓ		0.6						1.0				
(35)	フェノール類含有量	5 mg/ℓ		<0.02						<0.02				
(36)	銅含有量	3 mg/ℓ		0.007						<0.005				
(37)	亜鉛含有量	2 mg/ℓ		<0.01						<0.01				
(38)	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ		<0.1						<0.1				
(39)	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ		<0.02						<0.02				
(40)	クロム含有量	2 mg/ℓ		<0.02						<0.02				
(41)	大腸菌群数	日間平均3,000 個/cm ³		0						0				
(42)	窒素含有量	120(日間平均60)mg/ℓ	<0.05	0.21	0.18	0.09	0.23	0.17	0.6	0.51	0.63	0.32	0.09	0.06
(43)	燐含有量	16(日間平均8)mg/ℓ		<0.003						<0.003				
(44)	ダイオキシン類	10 pg-TEQ /ℓ							0.000045					

※1. 平成28年9月15日、許容限度0.03mg/ℓに改正

※2. 平成28年9月15日、許容限度0.1mg/ℓに改正

放流水の検査		管理型処分場	採取場所	放流水										
検査項目		許容限度												
採取年			令和5年											
採取月日			1月13日	2月3日	3月3日	4月7日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日
結果の得られた月日			1月24日	2月28日	3月10日	5月2日	6月14日	7月11日	8月1日	8月31日	9月21日	10月30日	12月5日	12月28日
(1)	カドミウム及びその化合物 ※1	カドミウム 0.1 mg/ℓ		<0.001						<0.001				
(2)	シアン化合物	シアン 1 mg/ℓ		<0.1						<0.1				
(3)	有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジチオン及びEPNに限る。)	1 mg/ℓ		<0.1						<0.1				
(4)	鉛及びその化合物	鉛 0.1 mg/ℓ		<0.005						<0.005				
(5)	六価クロム化合物	六価クロム 0.5 mg/ℓ		<0.04						<0.04				
(6)	砒素及びその化合物	砒素 0.1 mg/ℓ		<0.005						<0.005				
(7)	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	水銀 0.005mg/ℓ		<0.0005						<0.0005				
(8)	アルキル水銀化合物	検出されないこと		<0.0005						<0.0005				
(9)	PCB	0.003mg/ℓ		<0.0005						<0.0005				
(10)	トリクロロエチレン ※2	0.3 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(11)	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ		<0.0005						<0.0005				
(12)	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(13)	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ		<0.0002						<0.0002				
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ		<0.0004						<0.0004				
(15)	1,1-ジクロロエチレン	1 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(16)	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ		<0.004						<0.004				
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ		<0.0005						<0.0005				
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ		<0.0006						<0.0006				
(19)	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ		<0.0002						<0.0002				
(20)	チウラム	0.06 mg/ℓ		<0.0006						<0.0006				
(21)	シマジン	0.03 mg/ℓ		<0.0003						<0.0003				
(22)	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(23)	ベンゼン	0.1 mg/ℓ		<0.001						<0.001				
(24)	セレン及びその化合物	セレン 0.1 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(25)	ほう素及びその化合物	海域以外 ほう素 10 (50) mg/ℓ 海 域 ほう素 230 mg/ℓ		<0.2						<0.2				
(26)	ふっ素及びその化合物	海域以外 ふっ素 8 (15) mg/ℓ 海 域 ふっ素 15 mg/ℓ		<0.2						<0.2				
(27)	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1ℓにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100 (200)mg/ℓ		0.7						<0.7				
(28)	水素イオン濃度	海域以外 5.8～8.6 海 域 5.0～9.0	6.3	6.1	6.5	6.2	5.8	6.3	6.8	6.3	6.0	6.6	6.3	6.1
(29)	1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ		<0.005						<0.005				
(30)	生物化学的酸素要求量	60 mg/ℓ	0.7	0.7	<0.5	<0.5	3.9	0.9	<0.5	0.7	1.2	<0.5	0.6	<0.5
(31)	化学的酸素要求量	90 mg/ℓ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	1.2	<0.5
(32)	浮遊物質質量	60 mg/ℓ	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
(33)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5 mg/ℓ		<0.5						<0.5				
(34)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	30 mg/ℓ		<0.5						<0.5				
(35)	フェノール類含有量	5 mg/ℓ		<0.02						<0.02				
(36)	銅含有量	3 mg/ℓ		<0.005						<0.005				
(37)	亜鉛含有量	2 mg/ℓ		0.01						0.01				
(38)	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ		<0.1						<0.1				
(39)	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ		<0.02						<0.02				
(40)	クロム含有量	2 mg/ℓ		<0.02						<0.02				
(41)	大腸菌群数	日間平均3,000 個/cm ³		0						0				
(42)	窒素含有量	120(日間平均60)mg/ℓ	0.10	0.20	0.16	<0.05	<0.05	0.10	1.4	<0.05	0.15	4.3	2.6	0.06
(43)	燐含有量	16(日間平均8)mg/ℓ		<0.003						<0.003				
(44)	ダイオキシン類	10 pg-TEQ /ℓ							0					

※1. 平成28年9月15日、許容限度0.03mg/ℓに改正

※2. 平成28年9月15日、許容限度0.1mg/ℓに改正

放流水の検査		管理型処分場	採取場所	放流水										
検査項目		許容限度												
採取年			令和6年											
採取月日			1月19日	2月2日	3月8日	4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月4日	11月1日	12月6日
結果の得られた月日			1月31日	2月29日	3月19日	4月16日	5月30日	7月2日	7月31日	8月30日	10月4日	10月24日	11月29日	12月25日
(1)	カドミウム及びその化合物 ※1	カドミウム 0.1 mg/ℓ		<0.001						<0.001				
(2)	シアン化合物	シアン 1 mg/ℓ		<0.1						<0.1				
(3)	有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)	1 mg/ℓ		<0.1						<0.1				
(4)	鉛及びその化合物	鉛 0.1 mg/ℓ		<0.005						<0.005				
(5)	六価クロム化合物	六価クロム 0.5 mg/ℓ		<0.04						<0.04				
(6)	砒素及びその化合物	砒素 0.1 mg/ℓ		<0.005						<0.005				
(7)	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	水銀 0.005mg/ℓ		<0.0005						<0.0005				
(8)	アルキル水銀化合物	検出されないこと		<0.0005						<0.0005				
(9)	PCB	0.003mg/ℓ		<0.0005						<0.0005				
(10)	トリクロロエチレン ※2	0.3 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(11)	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ		<0.0005						<0.0005				
(12)	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(13)	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ		<0.0002						<0.0002				
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ		<0.0004						<0.0004				
(15)	1,1-ジクロロエチレン	1 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(16)	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ		<0.004						<0.004				
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ		<0.0005						<0.0005				
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ		<0.0006						<0.0006				
(19)	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ		<0.0002						<0.0002				
(20)	チウラム	0.06 mg/ℓ		<0.0006						<0.0006				
(21)	シマジン	0.03 mg/ℓ		<0.0003						<0.0003				
(22)	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(23)	ベンゼン	0.1 mg/ℓ		<0.001						<0.001				
(24)	セレン及びその化合物	セレン 0.1 mg/ℓ		<0.002						<0.002				
(25)	ほう素及びその化合物	海域以外 ほう素 10 (50) mg/ℓ 海 域 ほう素 230 mg/ℓ		<0.2						<0.2				
(26)	ふっ素及びその化合物	海域以外 ふっ素 8 (15) mg/ℓ 海 域 ふっ素 15 mg/ℓ		<0.2						<0.2				
(27)	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1ℓにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100 (200)mg/ℓ		<0.7						<0.7				
(28)	水素イオン濃度	海域以外 5.8～8.6 海 域 5.0～9.0	6.1	6.3	6.3	6.1	6.9	6.0	6.0	6.8	6.8	6.9	6.7	6.3
(29)	1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ		<0.005						<0.005				
(30)	生物化学的酸素要求量	60 mg/ℓ	1.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	2.2	0.7	<0.5	1.0	<0.5
(31)	化学的酸素要求量	90 mg/ℓ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5
(32)	浮遊物質質量	60 mg/ℓ	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
(33)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5 mg/ℓ		<0.5						<0.5				
(34)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	30 mg/ℓ		0.8						1.6				
(35)	フェノール類含有量	5 mg/ℓ		<0.02						<0.02				
(36)	銅含有量	3 mg/ℓ		0.013						<0.005				
(37)	亜鉛含有量	2 mg/ℓ		<0.01						<0.01				
(38)	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ		<0.1						<0.1				
(39)	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ		<0.02						<0.02				
(40)	クロム含有量	2 mg/ℓ		<0.02						<0.02				
(41)	大腸菌群数	日間平均3,000 個/cm ³		0						0				
(42)	窒素含有量	120(日間平均60)mg/ℓ	<0.05	0.62	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	<0.05
(43)	燐含有量	16(日間平均8)mg/ℓ		0.01						<0.003				
(44)	ダイオキシン類	10 pg-TEQ /ℓ							0.000048					

※1. 平成28年9月15日、許容限度0.03mg/ℓに改正

※2. 平成28年9月15日、許容限度0.1mg/ℓに改正

放流水の検査		管理型処分場	採取場所	放流水									
検査項目		許容限度											
採取年		令和7年											
採取月日			1月17日	2月14日	3月7日	4月4日	5月2日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	
結果の得られた月日			1月27日	2月28日	3月13日	4月16日	6月4日	7月3日	7月25日	9月4日	10月3日	10月22日	
(1)	カドミウム及びその化合物 ※1	カドミウム 0.1 mg/ℓ		<0.001						<0.001			
(2)	シアン化合物	シアン 1 mg/ℓ		<0.1						<0.1			
(3)	有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)	1 mg/ℓ		<0.1						<0.1			
(4)	鉛及びその化合物	鉛 0.1 mg/ℓ		<0.005						<0.005			
(5)	六価クロム化合物	六価クロム 0.5 mg/ℓ		<0.02						<0.02			
(6)	砒素及びその化合物	砒素 0.1 mg/ℓ		<0.005						<0.005			
(7)	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	水銀 0.005mg/ℓ		<0.0005						<0.0005			
(8)	アルキル水銀化合物	検出されないこと		<0.0005						<0.0005			
(9)	PCB	0.003mg/ℓ		<0.0005						<0.0005			
(10)	トリクロロエチレン ※2	0.3 mg/ℓ		<0.002						<0.002			
(11)	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ		<0.0005						<0.0005			
(12)	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ		<0.002						<0.002			
(13)	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ		<0.0002						<0.0002			
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ		<0.0004						<0.0004			
(15)	1,1-ジクロロエチレン	1 mg/ℓ		<0.002						<0.002			
(16)	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ		<0.004						<0.004			
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ		<0.0005						<0.0005			
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ		<0.0006						<0.0006			
(19)	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ		<0.0002						<0.0002			
(20)	チウラム	0.06 mg/ℓ		<0.0006						<0.0006			
(21)	シマジン	0.03 mg/ℓ		<0.0003						<0.0003			
(22)	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ		<0.002						<0.002			
(23)	ベンゼン	0.1 mg/ℓ		<0.001						<0.001			
(24)	セレン及びその化合物	セレン 0.1 mg/ℓ		<0.002						<0.002			
(25)	ほう素及びその化合物	海域以外 ほう素 10 (50) mg/ℓ 海 域 ほう素 230 mg/ℓ		<0.2						<0.2			
(26)	ふっ素及びその化合物	海域以外 ふっ素 8 (15) mg/ℓ 海 域 ふっ素 15 mg/ℓ		<0.2						<0.2			
(27)	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1ℓにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100 (200)mg/ℓ		<0.7						<0.7			
(28)	水素イオン濃度	海域以外 5.8～8.6 海 域 5.0～9.0	6.3	6.4	6.5	6.5	6.4	6.2	6.2	6.3	6.3	6.2	
(29)	1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ		<0.005						<0.005			
(30)	生物化学的酸素要求量	60 mg/ℓ	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	0.5	<0.5	3.8	<0.5	<0.5	<0.5	
(31)	化学的酸素要求量	90 mg/ℓ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	
(32)	浮遊物質質量	60 mg/ℓ	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
(33)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5 mg/ℓ		<0.5						<0.5			
(34)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	30 mg/ℓ		0.7						1.2			
(35)	フェノール類含有量	5 mg/ℓ		<0.02						<0.02			
(36)	銅含有量	3 mg/ℓ		0.015						0.010			
(37)	亜鉛含有量	2 mg/ℓ		<0.01						<0.01			
(38)	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ		<0.1						<0.1			
(39)	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ		<0.02						<0.02			
(40)	クロム含有量	2 mg/ℓ		<0.02						<0.02			
(41)	大腸菌群数	日間平均3,000 個/cm ³		0						0			
(42)	窒素含有量	120(日間平均60)mg/ℓ	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.13	<0.05	<0.05	
(43)	燐含有量	16(日間平均8)mg/ℓ		0.003						0.009			
(44)	ダイオキシン類	10 pg-TEQ /ℓ							0				

※1. 平成28年9月15日、許容限度0.03mg/ℓに改正

※2. 平成28年9月15日、許容限度0.1mg/ℓに改正

放流水の検査		旧管理型処分場	採取場所	処理水F												
検査項目		許容限度	平成29年													
採取年月日			1月13日	2月3日	3月3日	4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日		
結果の得られた月日			1月25日	2月23日	3月14日	4月20日	5月31日	6月29日	7月21日(8月10日)	8月30日	9月26日	10月27日	11月28日	12月20日		
(1)	カドミウム及びその化合物	カドミウム 0.03 mg/ℓ					<0.001						<0.001			
(2)	シアン化合物	シアン 1 mg/ℓ					<0.1						<0.1			
(3)	有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルメトン及びEPNに限る。)	1 mg/ℓ					<0.1						<0.1			
(4)	鉛及びその化合物	鉛 0.1 mg/ℓ					<0.005						<0.005			
(5)	六価クロム化合物	六価クロム 0.5 mg/ℓ					<0.04						<0.04			
(6)	砒素及びその化合物	砒素 0.1 mg/ℓ					<0.005						<0.005			
(7)	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	水銀 0.005mg/ℓ					<0.0005						<0.0005			
(8)	アルキル水銀化合物	検出されないこと					<0.0005						<0.0005			
(9)	PCB	0.003mg/ℓ					<0.0005						<0.0005			
(10)	トリクロロエチレン	0.1 mg/ℓ					<0.002						<0.002			
(11)	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005			
(12)	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ					<0.002						<0.002			
(13)	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ					<0.0002						<0.0002			
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ					<0.0004						<0.0004			
(15)	1,1-ジクロロエチレン	1 mg/ℓ					<0.002						<0.002			
(16)	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ					<0.004						<0.004			
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005			
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ					<0.0006						<0.0006			
(19)	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ					<0.0002						<0.0002			
(20)	チウラム	0.06 mg/ℓ					<0.0006						<0.0006			
(21)	シマジン	0.03 mg/ℓ					<0.0003						<0.0003			
(22)	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ					<0.002						<0.002			
(23)	ベンゼン	0.1 mg/ℓ					<0.001						<0.001			
(24)	セレン及びその化合物	セレン 0.1 mg/ℓ					<0.002						<0.002			
(25)	ほう素及びその化合物	海域以外 ほう素 10 (50) mg/ℓ 海 域 ほう素 230 mg/ℓ					<0.2						<0.2			
(26)	ふっ素及びその化合物	海域以外 ふっ素 8 (15) mg/ℓ 海 域 ふっ素 15 mg/ℓ					<0.2						<0.2			
(27)	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1ℓにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100 (200)mg/ℓ					7.9						7.5			
(28)	水素イオン濃度	海域以外 5.8～8.6 海 域 5.0～9.0	7.7	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5		
(29)	1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ					<0.005						<0.005			
(30)	生物化学的酸素要求量	60 mg/ℓ	2.3	0.9	1.1	1.2	2.0	1.2	1.3	<0.5	2.2	2.0	1.9	1.7		
(31)	化学的酸素要求量	90 mg/ℓ	7.6	4.1	6.5	6.3	2.7	5.4	4.0	4.1	5.0	5.1	4.1	6.2		
(32)	浮遊物質	60 mg/ℓ	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1		
(33)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5 mg/ℓ					<0.5						<0.5			
(34)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	30 mg/ℓ					1.6						1.0			
(35)	フェノール類含有量	5 mg/ℓ					<0.02						<0.02			
(36)	銅含有量	3 mg/ℓ					<0.005						<0.005			
(37)	亜鉛含有量	2 mg/ℓ					0.01						<0.01			
(38)	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ					<0.1						<0.1			
(39)	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ					<0.02						<0.02			
(40)	クロム含有量	2 mg/ℓ					<0.02						<0.02			
(41)	大腸菌群数	日間平均3,000 個/cm ³					0						0			
(42)	窒素含有量	120(日間平均60)mg/ℓ	14	8.5	15	17	10	19	2.3	8.8	14	12	13	18		
(43)	燐含有量	16(日間平均8)mg/ℓ					0.27						0.041			
(44)	ダイオキシン類	pg-TEQ /ℓ							(0.00058)							

放流水の検査		旧管理型処分場	採取場所	処理水F												
検査項目		許容限度	平成30年													
採取年月日			1月12日	2月2日	3月3日	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日		
結果の得られた月日			1月23日	2月21日	3月9日	4月24日	5月30日	6月15日	7月24日(7月31日)	8月23日	9月26日	10月23日	11月29日	12月25日		
(1)	カドミウム及びその化合物	カドミウム 0.03 mg/ℓ					<0.001						<0.001			
(2)	シアン化合物	シアン 1 mg/ℓ					<0.1						<0.1			
(3)	有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルメトン及びEPNに限る。)	1 mg/ℓ					<0.1						<0.1			
(4)	鉛及びその化合物	鉛 0.1 mg/ℓ					<0.005						<0.005			
(5)	六価クロム化合物	六価クロム 0.5 mg/ℓ					<0.04						<0.04			
(6)	砒素及びその化合物	砒素 0.1 mg/ℓ					<0.005						<0.005			
(7)	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	水銀 0.005mg/ℓ					<0.0005						<0.0005			
(8)	アルキル水銀化合物	検出されないこと					<0.0005						<0.0005			
(9)	PCB	0.003mg/ℓ					<0.0005						<0.0005			
(10)	トリクロロエチレン	0.1 mg/ℓ					<0.002						<0.002			
(11)	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005			
(12)	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ					<0.002						<0.002			
(13)	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ					<0.0002						<0.0002			
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ					<0.0004						<0.0004			
(15)	1,1-ジクロロエチレン	1 mg/ℓ					<0.002						<0.002			
(16)	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ					<0.004						<0.004			
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005			
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ					<0.0006						<0.0006			
(19)	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ					<0.0002						<0.0002			
(20)	チウラム	0.06 mg/ℓ					<0.0006						<0.0006			
(21)	シマジン	0.03 mg/ℓ					<0.0003						<0.0003			
(22)	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ					<0.002						<0.002			
(23)	ベンゼン	0.1 mg/ℓ					<0.001						<0.001			
(24)	セレン及びその化合物	セレン 0.1 mg/ℓ					<0.002						<0.002			
(25)	ほう素及びその化合物	海域以外 ほう素 10 (50) mg/ℓ 海 域 ほう素 230 mg/ℓ					<0.2						<0.2			
(26)	ふっ素及びその化合物	海域以外 ふっ素 8 (15) mg/ℓ 海 域 ふっ素 15 mg/ℓ					<0.2						<0.2			
(27)	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1ℓにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100 (200)mg/ℓ					3.3						5.2			
(28)	水素イオン濃度	海域以外 5.8～8.6 海 域 5.0～9.0	7.5	7.5	7.6	7.5	7.3	7.3	7.1	7.1	7.3	7.3	7.4	7.8		
(29)	1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ					<0.005						<0.005			
(30)	生物化学的酸素要求量	60 mg/ℓ	2.8	2.0	2.2	1.4	2.1	1.4	1.2	1.4	0.6	0.6	1.0	1.1		
(31)	化学的酸素要求量	90 mg/ℓ	5.4	8.4	7.3	7.0	5.7	7.6	9.4	9.0	6.5	4.5	3.5	5.4		
(32)	浮遊物質	60 mg/ℓ	2	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
(33)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5 mg/ℓ					<0.5						<0.5			
(34)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	30 mg/ℓ					0.5						1.3			
(35)	フェノール類含有量	5 mg/ℓ					<0.02						<0.02			
(36)	銅含有量	3 mg/ℓ					<0.005						<0.005			
(37)	亜鉛含有量	2 mg/ℓ					<0.01						<0.01			
(38)	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ					<0.1						<0.1			
(39)	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ					<0.02						<0.02			
(40)	クロム含有量	2 mg/ℓ					<0.02						<0.02			
(41)	大腸菌群数	日間平均3,000 個/cm ³					0						0			
(42)	窒素含有量	120(日間平均60)mg/ℓ	18	21	13	16	14	13	13	11	9.2	7.1	8.2	6.4		
(43)	燐含有量	16(日間平均8)mg/ℓ					0.063						0.068			
(44)	ダイオキシン類	pg-TEQ /ℓ							(0.00039)							

放流水の検査		旧管理型処分場	採取場所	処理水F											
検査項目	目	許容限度	平成31年				令和元年								
採取月日	採取月日	採取月日	1月11日	2月1日	3月1日	4月12日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	
結果の得られた月日	結果の得られた月日	結果の得られた月日	1月24日	2月25日	3月14日	4月23日	5月31日	6月26日	7月25日(8月19日)	8月29日	9月26日	10月28日	11月22日	12月20日	
(1) カドミウム及びその化合物	カドミウム 0.03 mg/ℓ						<0.001						<0.001		
(2) シアン化合物	シアン 1 mg/ℓ						<0.1						<0.1		
(3) 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルメトン及びEPNに限る。)	1 mg/ℓ						<0.1						<0.1		
(4) 鉛及びその化合物	鉛 0.1 mg/ℓ						<0.005						<0.005		
(5) 六価クロム化合物	六価クロム 0.5 mg/ℓ						<0.04						<0.04		
(6) 砒素及びその化合物	砒素 0.1 mg/ℓ						<0.005						<0.005		
(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	水銀 0.005mg/ℓ						<0.0005						<0.0005		
(8) アルキル水銀化合物	検出されないこと						<0.0005						<0.0005		
(9) PCB	0.003mg/ℓ						<0.0005						<0.0005		
(10) トリクロロエチレン	0.1 mg/ℓ						<0.002						<0.002		
(11) テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ						<0.0005						<0.0005		
(12) ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ						<0.002						<0.002		
(13) 四塩化炭素	0.02 mg/ℓ						<0.0002						<0.0002		
(14) 1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ						<0.0004						<0.0004		
(15) 1,1-ジクロロエチレン	1 mg/ℓ						<0.002						<0.002		
(16) シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ						<0.004						<0.004		
(17) 1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ						<0.0005						<0.0005		
(18) 1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ						<0.0006						<0.0006		
(19) 1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ						<0.0002						<0.0002		
(20) チウラム	0.06 mg/ℓ						<0.0006						<0.0006		
(21) シマジン	0.03 mg/ℓ						<0.0003						<0.0003		
(22) チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ						<0.002						<0.002		
(23) ベンゼン	0.1 mg/ℓ						<0.001						<0.001		
(24) セレン及びその化合物	セレン 0.1 mg/ℓ						<0.002						<0.002		
(25) ほう素及びその化合物	海域以外 ほう素 10 (50) mg/ℓ 海 域 ほう素 230 mg/ℓ						<0.2						<0.2		
(26) ふっ素及びその化合物	海域以外 ふっ素 8 (15) mg/ℓ 海 域 ふっ素 15 mg/ℓ						<0.2						<0.2		
(27) アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1ℓにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100 (200)mg/ℓ						4.6						3.3		
(28) 水素イオン濃度	海域以外 5.8～8.6 海 域 5.0～9.0		7.4	7.4	7.7	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	
(29) 1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ						<0.005						<0.005		
(30) 生物化学的酸素要求量	60 mg/ℓ		1.3	0.8	3.6	0.9	7.2	1.0	2.4	1.3	0.8	3.4	1.5	2.0	
(31) 化学的酸素要求量	90 mg/ℓ		7.3	5.9	24	2.0	3.3	3.8	7.0	8.7	8.9	13	5.2	5.0	
(32) 浮遊物質	60 mg/ℓ		1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
(33) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	5 mg/ℓ						<0.5						<0.5		
(34) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	30 mg/ℓ						<0.5						0.6		
(35) フェノール類含有量	5 mg/ℓ						<0.02						<0.02		
(36) 銅含有量	3 mg/ℓ						<0.005						<0.005		
(37) 亜鉛含有量	2 mg/ℓ						<0.01						<0.01		
(38) 溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ						<0.1						<0.1		
(39) 溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ						<0.02						<0.02		
(40) クロム含有量	2 mg/ℓ						<0.02						<0.02		
(41) 大腸菌群数	日間平均3,000 個/cm ³						1						4		
(42) 窒素含有量	120(日間平均60)mg/ℓ		15	13	80	6.1	5.0	3.3	12	8.7	8.6	14	6.4	10	
(43) 燐含有量	16(日間平均8)mg/ℓ						0.055						0.99		
(44) ダイオキシシン類	pg-TEQ /ℓ								(0.00011)						

放流水の検査		旧管理型処分場	採取場所	処理水F											
検査項目		許容限度													
採取年			令和2年												
採取月日			1月10日	2月7日	3月6日	4月3日	5月8日	6月5日	7月10日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	
結果の得られた月日			1月21日	2月27日	3月25日	4月20日	5月27日	6月30日	7月28日	8月31日	9月29日	10月28日	11月30日	12月24日	
(1)	カドミウム及びその化合物	カドミウム 0.1 mg/ℓ					<0.001						<0.001		
(2)	シアン化合物	シアン 1 mg/ℓ					<0.1						<0.1		
(3)	有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)	1 mg/ℓ					<0.1						<0.1		
(4)	鉛及びその化合物	鉛 0.1 mg/ℓ					<0.005						<0.005		
(5)	六価クロム化合物	六価クロム 0.5 mg/ℓ					<0.04						<0.04		
(6)	砒素及びその化合物	砒素 0.1 mg/ℓ					<0.005						<0.005		
(7)	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	水銀 0.005mg/ℓ					<0.0005						<0.0005		
(8)	アルキル水銀化合物	検出されないこと					<0.0005						<0.0005		
(9)	PCB	0.003mg/ℓ					<0.0005						<0.0005		
(10)	トリクロロエチレン	0.3 mg/ℓ					<0.002						<0.002		
(11)	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005		
(12)	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ					<0.002						<0.002		
(13)	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ					<0.0002						<0.0002		
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ					<0.0004						<0.0004		
(15)	1,1-ジクロロエチレン	1 mg/ℓ					<0.002						<0.002		
(16)	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ					<0.004						<0.004		
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005		
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ					<0.0006						<0.0006		
(19)	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ					<0.0002						<0.0002		
(20)	チウラム	0.06 mg/ℓ					<0.0006						<0.0006		
(21)	シマジン	0.03 mg/ℓ					<0.0003						<0.0003		
(22)	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ					<0.002						<0.002		
(23)	ベンゼン	0.1 mg/ℓ					<0.001						<0.001		
(24)	セレン及びその化合物	セレン 0.1 mg/ℓ					<0.002						<0.002		
(25)	ほう素及びその化合物	海域以外 ほう素 10 (50) mg/ℓ 海 域 ほう素 230 mg/ℓ					<0.2						<0.2		
(26)	ふっ素及びその化合物	海域以外 ふっ素 8 (15) mg/ℓ 海 域 ふっ素 15 mg/ℓ					<0.2						<0.2		
(27)	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1ℓにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100 (200)mg/ℓ					6.4						3.8		
(28)	水素イオン濃度	海域以外 5.8～8.6 海 域 5.0～9.0	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.0	7.3	6.8	7.1	7.3	7.3	7.2	
(29)	1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ					<0.005						<0.005		
(30)	生物化学的酸素要求量	60 mg/ℓ	2.4	0.9	4.5	1.6	1.3	2.9	1.6	1.2	4.6	0.7	1.6	2.8	
(31)	化学的酸素要求量	90 mg/ℓ	6.6	3.2	5.7	3.5	6.7	4.9	6.7	3.1	3.7	2.9	3.7	3.1	
(32)	浮遊物質質量	60 mg/ℓ	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	
(33)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5 mg/ℓ					<0.5						<0.5		
(34)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	30 mg/ℓ					0.7						0.8		
(35)	フェノール類含有量	5 mg/ℓ					<0.02						0.02		
(36)	銅含有量	3 mg/ℓ					0.005						<0.005		
(37)	亜鉛含有量	2 mg/ℓ					<0.01						<0.01		
(38)	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ					<0.1						<0.1		
(39)	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ					<0.02						<0.02		
(40)	クロム含有量	2 mg/ℓ					<0.02						<0.02		
(41)	大腸菌群数	日間平均3,000 個/cm ³					0						0		
(42)	窒素含有量	120(日間平均60)mg/ℓ	19	7.3	10	6.2	12	9.7	18	9.6	8.6	4.3	4.6	4.3	
(43)	燐含有量	16(日間平均8)mg/ℓ					0.1						0.11		
(44)	ダイオキシン類	pg-TEQ /ℓ							0.00015						

※1. 平成28年9月15日、許容限度0.03mg/ℓに改正

※2. 平成28年9月15日、許容限度0.1mg/ℓに改正

放流水の検査		旧管理型処分場	採取場所	処理水F										
検査項目		許容限度												
採取年			令和3年											
採取月日			1月15日	2月5日	3月5日	4月2日	5月7日	6月11日	7月2日	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了
結果の得られた月日			1月25日	2月26日	3月24日	4月20日	6月9日	6月30日	7月23日					
(1)	カドミウム及びその化合物	カドミウム 0.1 mg/ℓ					<0.001							
(2)	シアン化合物	シアン 1 mg/ℓ					<0.1							
(3)	有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)	1 mg/ℓ					<0.1							
(4)	鉛及びその化合物	鉛 0.1 mg/ℓ					<0.005							
(5)	六価クロム化合物	六価クロム 0.5 mg/ℓ					<0.04							
(6)	砒素及びその化合物	砒素 0.1 mg/ℓ					<0.005							
(7)	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	水銀 0.005mg/ℓ					<0.0005							
(8)	アルキル水銀化合物	検出されないこと					<0.0005							
(9)	PCB	0.003mg/ℓ					<0.0005							
(10)	トリクロロエチレン	0.3 mg/ℓ					<0.002							
(11)	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ					<0.0005							
(12)	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ					<0.002							
(13)	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ					<0.0002							
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ					<0.0004							
(15)	1,1-ジクロロエチレン	1 mg/ℓ					<0.002							
(16)	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ					<0.004							
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ					<0.0005							
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ					<0.0006							
(19)	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ					<0.0002							
(20)	チウラム	0.06 mg/ℓ					<0.0006							
(21)	シマジン	0.03 mg/ℓ					<0.0003							
(22)	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ					<0.002							
(23)	ベンゼン	0.1 mg/ℓ					<0.001							
(24)	セレン及びその化合物	セレン 0.1 mg/ℓ					<0.002							
(25)	ほう素及びその化合物	海域以外 ほう素 10 (50) mg/ℓ 海 域 ほう素 230 mg/ℓ					<0.2							
(26)	ふっ素及びその化合物	海域以外 ふっ素 8 (15) mg/ℓ 海 域 ふっ素 15 mg/ℓ					<0.2							
(27)	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1ℓにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100 (200)mg/ℓ					5.0							
(28)	水素イオン濃度	海域以外 5.8～8.6 海 域 5.0～9.0	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	7.1					
(29)	1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ												
(30)	生物化学的酸素要求量	60 mg/ℓ	6.3	11	<0.5	17	19	7.4	8.9					
(31)	化学的酸素要求量	90 mg/ℓ	5.8	0.9	4.6	4.5	3.1	6.6	4.8					
(32)	浮遊物質	60 mg/ℓ	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
(33)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5 mg/ℓ					<0.5							
(34)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油類含有量)	30 mg/ℓ					0.6							
(35)	フェノール類含有量	5 mg/ℓ					<0.02							
(36)	銅含有量	3 mg/ℓ					0.010							
(37)	亜鉛含有量	2 mg/ℓ					<0.01							
(38)	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ					<0.1							
(39)	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ					<0.02							
(40)	クロム含有量	2 mg/ℓ					<0.02							
(41)	大腸菌群数	日間平均3,000 個/cm ³					0							
(42)	窒素含有量	120(日間平均60)mg/ℓ	15	10	9.6	11	8.8	9.3	5.6					
(43)	燐含有量	16(日間平均8)mg/ℓ					0.080							
(44)	ダイオキシン類	pg-TEQ /ℓ							0.00012					

※1. 平成28年9月15日、許容限度0.03mg/ℓに改正

※2. 平成28年9月15日、許容限度0.1mg/ℓに改正

放流水の検査		旧管理型処分場	採取場所	処理水F										
検査項目		許容限度												
採取年			令和4年											
採取月日			測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了
結果の得られた月日														
(1)	カドミウム及びその化合物	カドミウム 0.1 mg/ℓ												
(2)	シアン化合物	シアン 1 mg/ℓ												
(3)	有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)	1 mg/ℓ												
(4)	鉛及びその化合物	鉛 0.1 mg/ℓ												
(5)	六価クロム化合物	六価クロム 0.5 mg/ℓ												
(6)	砒素及びその化合物	砒素 0.1 mg/ℓ												
(7)	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	水銀 0.005mg/ℓ												
(8)	アルキル水銀化合物	検出されないこと												
(9)	PCB	0.003mg/ℓ												
(10)	トリクロロエチレン	0.3 mg/ℓ												
(11)	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ												
(12)	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ												
(13)	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ												
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ												
(15)	1,1-ジクロロエチレン	1 mg/ℓ												
(16)	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ												
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ												
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ												
(19)	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ												
(20)	チウラム	0.06 mg/ℓ												
(21)	シマジン	0.03 mg/ℓ												
(22)	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ												
(23)	ベンゼン	0.1 mg/ℓ												
(24)	セレン及びその化合物	セレン 0.1 mg/ℓ												
(25)	ほう素及びその化合物	海域以外 ほう素 10 (50) mg/ℓ 海 域 ほう素 230 mg/ℓ												
(26)	ふっ素及びその化合物	海域以外 ふっ素 8 (15) mg/ℓ 海 域 ふっ素 15 mg/ℓ												
(27)	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1ℓにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100 (200)mg/ℓ												
(28)	水素イオン濃度	海域以外 5.8～8.6 海 域 5.0～9.0												
(29)	1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ												
(30)	生物化学的酸素要求量	60 mg/ℓ												
(31)	化学的酸素要求量	90 mg/ℓ												
(32)	浮遊物質	60 mg/ℓ												
(33)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5 mg/ℓ												
(34)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油類含有量)	30 mg/ℓ												
(35)	フェノール類含有量	5 mg/ℓ												
(36)	銅含有量	3 mg/ℓ												
(37)	亜鉛含有量	2 mg/ℓ												
(38)	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ												
(39)	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ												
(40)	クロム含有量	2 mg/ℓ												
(41)	大腸菌群数	日間平均3,000 個/cm ³												
(42)	窒素含有量	120(日間平均60)mg/ℓ												
(43)	燐含有量	16(日間平均8)mg/ℓ												
(44)	ダイオキシン類	pg-TEQ /ℓ												

※1. 平成28年9月15日、許容限度0.03mg/ℓに改正

※2. 平成28年9月15日、許容限度0.1mg/ℓに改正

放流水の検査		旧管理型処分場	採取場所	処理水F										
検査項目		許容限度												
採取年			令和5年											
採取月日			測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了
結果の得られた月日														
(1)	カドミウム及びその化合物	カドミウム 0.1 mg/ℓ												
(2)	シアン化合物	シアン 1 mg/ℓ												
(3)	有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メルジフタトシ及びEPNに限る。)	1 mg/ℓ												
(4)	鉛及びその化合物	鉛 0.1 mg/ℓ												
(5)	六価クロム化合物	六価クロム 0.5 mg/ℓ												
(6)	砒素及びその化合物	砒素 0.1 mg/ℓ												
(7)	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	水銀 0.005mg/ℓ												
(8)	アルキル水銀化合物	検出されないこと												
(9)	PCB	0.003mg/ℓ												
(10)	トリクロロエチレン	0.3 mg/ℓ												
(11)	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ												
(12)	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ												
(13)	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ												
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ												
(15)	1,1-ジクロロエチレン	1 mg/ℓ												
(16)	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ												
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ												
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ												
(19)	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ												
(20)	チウラム	0.06 mg/ℓ												
(21)	シマジン	0.03 mg/ℓ												
(22)	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ												
(23)	ベンゼン	0.1 mg/ℓ												
(24)	セレン及びその化合物	セレン 0.1 mg/ℓ												
(25)	ほう素及びその化合物	海域以外 ほう素 10 (50) mg/ℓ 海 域 ほう素 230 mg/ℓ												
(26)	ふっ素及びその化合物	海域以外 ふっ素 8 (15) mg/ℓ 海 域 ふっ素 15 mg/ℓ												
(27)	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1ℓにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100 (200)mg/ℓ												
(28)	水素イオン濃度	海域以外 5.8～8.6 海 域 5.0～9.0												
(29)	1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ												
(30)	生物化学的酸素要求量	60 mg/ℓ												
(31)	化学的酸素要求量	90 mg/ℓ												
(32)	浮遊物質	60 mg/ℓ												
(33)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5 mg/ℓ												
(34)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油類含有量)	30 mg/ℓ												
(35)	フェノール類含有量	5 mg/ℓ												
(36)	銅含有量	3 mg/ℓ												
(37)	亜鉛含有量	2 mg/ℓ												
(38)	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ												
(39)	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ												
(40)	クロム含有量	2 mg/ℓ												
(41)	大腸菌群数	日間平均3,000 個/cm ³												
(42)	窒素含有量	120(日間平均60)mg/ℓ												
(43)	燐含有量	16(日間平均8)mg/ℓ												
(44)	ダイオキシン類	pg-TEQ /ℓ												

※1. 平成28年9月15日、許容限度0.03mg/ℓに改正

※2. 平成28年9月15日、許容限度0.1mg/ℓに改正

放流水の検査		旧管理型処分場	採取場所	処理水F										
検査項目		許容限度												
採取年			令和6年											
採取月日			測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了
結果の得られた月日														
(1)	カドミウム及びその化合物	カドミウム 0.1 mg/ℓ												
(2)	シアン化合物	シアン 1 mg/ℓ												
(3)	有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メルジプトン及びEPNに限る。)	1 mg/ℓ												
(4)	鉛及びその化合物	鉛 0.1 mg/ℓ												
(5)	六価クロム化合物	六価クロム 0.5 mg/ℓ												
(6)	砒素及びその化合物	砒素 0.1 mg/ℓ												
(7)	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	水銀 0.005mg/ℓ												
(8)	アルキル水銀化合物	検出されないこと												
(9)	PCB	0.003mg/ℓ												
(10)	トリクロロエチレン	0.3 mg/ℓ												
(11)	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ												
(12)	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ												
(13)	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ												
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ												
(15)	1,1-ジクロロエチレン	1 mg/ℓ												
(16)	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ												
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ												
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ												
(19)	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ												
(20)	チウラム	0.06 mg/ℓ												
(21)	シマジン	0.03 mg/ℓ												
(22)	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ												
(23)	ベンゼン	0.1 mg/ℓ												
(24)	セレン及びその化合物	セレン 0.1 mg/ℓ												
(25)	ほう素及びその化合物	海域以外 ほう素 10 (50) mg/ℓ 海 域 ほう素 230 mg/ℓ												
(26)	ふっ素及びその化合物	海域以外 ふっ素 8 (15) mg/ℓ 海 域 ふっ素 15 mg/ℓ												
(27)	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1ℓにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100 (200)mg/ℓ												
(28)	水素イオン濃度	海域以外 5.8～8.6 海 域 5.0～9.0												
(29)	1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ												
(30)	生物化学的酸素要求量	60 mg/ℓ												
(31)	化学的酸素要求量	90 mg/ℓ												
(32)	浮遊物質	60 mg/ℓ												
(33)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5 mg/ℓ												
(34)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	30 mg/ℓ												
(35)	フェノール類含有量	5 mg/ℓ												
(36)	銅含有量	3 mg/ℓ												
(37)	亜鉛含有量	2 mg/ℓ												
(38)	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ												
(39)	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ												
(40)	クロム含有量	2 mg/ℓ												
(41)	大腸菌群数	日間平均3,000 個/cm ³												
(42)	窒素含有量	120(日間平均60)mg/ℓ												
(43)	燐含有量	16(日間平均8)mg/ℓ												
(44)	ダイオキシン類	pg-TEQ /ℓ												

※1. 平成28年9月15日、許容限度0.03mg/ℓに改正

※2. 平成28年9月15日、許容限度0.1mg/ℓに改正

放流水の検査		旧管理型処分場	採取場所	処理水F											
検査項目		許容限度													
採取年月日		令和7年													
採取月日		測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了	測定終了			
結果の得られた月日															
(1)	カドミウム及びその化合物	カドミウム 0.1 mg/ℓ													
(2)	シアン化合物	シアン 1 mg/ℓ													
(3)	有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メルジフタト及びEPNに限る。)	1 mg/ℓ													
(4)	鉛及びその化合物	鉛 0.1 mg/ℓ													
(5)	六価クロム化合物	六価クロム 0.5 mg/ℓ													
(6)	砒素及びその化合物	砒素 0.1 mg/ℓ													
(7)	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	水銀 0.005mg/ℓ													
(8)	アルキル水銀化合物	検出されないこと													
(9)	PCB	0.003mg/ℓ													
(10)	トリクロロエチレン	0.3 mg/ℓ													
(11)	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ													
(12)	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ													
(13)	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ													
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ													
(15)	1,1-ジクロロエチレン	1 mg/ℓ													
(16)	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ													
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ													
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ													
(19)	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ													
(20)	チウラム	0.06 mg/ℓ													
(21)	シマジン	0.03 mg/ℓ													
(22)	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ													
(23)	ベンゼン	0.1 mg/ℓ													
(24)	セレン及びその化合物	セレン 0.1 mg/ℓ													
(25)	ほう素及びその化合物	海域以外 ほう素 10 (50) mg/ℓ 海 域 ほう素 230 mg/ℓ													
(26)	ふっ素及びその化合物	海域以外 ふっ素 8 (15) mg/ℓ 海 域 ふっ素 15 mg/ℓ													
(27)	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1ℓにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100 (200)mg/ℓ													
(28)	水素イオン濃度	海域以外 5.8～8.6 海 域 5.0～9.0													
(29)	1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ													
(30)	生物化学的酸素要求量	60 mg/ℓ													
(31)	化学的酸素要求量	90 mg/ℓ													
(32)	浮遊物質	60 mg/ℓ													
(33)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5 mg/ℓ													
(34)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油類含有量)	30 mg/ℓ													
(35)	フェノール類含有量	5 mg/ℓ													
(36)	銅含有量	3 mg/ℓ													
(37)	亜鉛含有量	2 mg/ℓ													
(38)	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ													
(39)	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ													
(40)	クロム含有量	2 mg/ℓ													
(41)	大腸菌群数	日間平均3,000 個/cm ³													
(42)	窒素含有量	120(日間平均60)mg/ℓ													
(43)	燐含有量	16(日間平均8)mg/ℓ													
(44)	ダイオキシン類	pg-TEQ /ℓ													

※1. 平成28年9月15日、許容限度0.03mg/ℓに改正

※2. 平成28年9月15日、許容限度0.1mg/ℓに改正