

浸透水の検査	安定型処分場	採取場所	調整池への流入口(E)
--------	--------	------	-------------

検 査 項 目		許 容 限 度	平成29年											
採 取		年												
採 取		月 日	1月13日	2月3日	3月3日	4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日
結 果 の 得 ら れ た 月 日			1月25日	2月23日	3月14日	4月20日	5月31日	6月29日	7月21日	8月30日	9月26日	10月27日	11月28日	12月20日
(1)	生物化学的酸素要求量	20 mg/ℓ	0.8	<0.5	1.0	0.5	2.6	8.2	19	16	16	17	2.4	1.5
(2)	化学的酸素要求量	40 mg/ℓ												
(3)	カドミウム	0.003 mg/ℓ					<0.0003						<0.0003	
(4)	全シアン	検出されないこと					<0.01						<0.01	
(5)	鉛	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(6)	六価クロム	0.05 mg/ℓ					<0.005						<0.005	
(7)	砒素	0.01 mg/ℓ					0.008						0.007	
(8)	総水銀	0.0005mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(9)	アルキル水銀	検出されないこと					<0.0005						<0.0005	
(10)	PCB	検出されないこと					<0.0005						<0.0005	
(11)	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(12)	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(13)	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ					<0.0002						<0.0002	
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(15)	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(16)	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(19)	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(20)	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(21)	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(22)	チウラム	0.006 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(23)	シマジン	0.003 mg/ℓ					<0.0003						<0.0003	
(24)	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(25)	ベンゼン	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(26)	セレン	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(27)	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ					<0.005						<0.005	

浸透水の検査	安定型処分場	採取場所	調整池への流入口(E)
--------	--------	------	-------------

検 査 項 目		許 容 限 度												
採 取		年	平成30年											
採 取		月 日	1月12日	2月2日	3月3日	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日
結 果 の 得 ら れ た 月 日			1月23日	2月21日	3月9日	4月24日	5月30日	6月15日	7月24日	8月23日	9月26日	10月23日	11月29日	12月25日
(1)	生物化学的酸素要求量	20 mg/ℓ	4.4	2.1	1.4	0.6	8.8	2.3	11	4.2	10	7.4	5.4	2.0
(2)	化学的酸素要求量	40 mg/ℓ												
(3)	カドミウム	0.003 mg/ℓ					<0.0003						<0.0003	
(4)	全シアン	検出されないこと					<0.01						<0.01	
(5)	鉛	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(6)	六価クロム	0.05 mg/ℓ					<0.005						<0.005	
(7)	砒素	0.01 mg/ℓ					0.009						0.007	
(8)	総水銀	0.0005mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(9)	アルキル水銀	検出されないこと					<0.0005						<0.0005	
(10)	PCB	検出されないこと					<0.0005						<0.0005	
(11)	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(12)	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(13)	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	0.002 mg/ℓ					<0.0002						<0.0002	
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(15)	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(16)	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(19)	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(20)	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(21)	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(22)	チウラム	0.006 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(23)	シマジン	0.003 mg/ℓ					<0.0003						<0.0003	
(24)	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(25)	ベンゼン	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(26)	セレン	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(27)	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ					<0.005						<0.005	

浸透水の検査	安定型処分場	採取場所	調整池への流入口(E)
--------	--------	------	-------------

検 査 項 目		許 容 限 度	平成31年				令和元年							
採 取		年												
採 取		月 日	1月11日	2月1日	3月1日	4月12日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日
結 果 の 得 ら れ た 月 日			1月24日	2月25日	3月14日	4月23日	5月31日	6月26日	7月25日	8月29日	9月26日	10月28日	11月22日	12月20日
(1)	生物化学的酸素要求量	20 mg/ℓ	<0.5	1.6	0.6	<0.5	2.8	8.6	13	15	7.5	12	7.3	1.7
(2)	化学的酸素要求量	40 mg/ℓ												
(3)	カドミウム	0.003 mg/ℓ					<0.0003						<0.0003	
(4)	全シアン	検出されないこと					<0.01						<0.01	
(5)	鉛	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(6)	六価クロム	0.05 mg/ℓ					<0.005						<0.005	
(7)	砒素	0.01 mg/ℓ					0.009						0.007	
(8)	総水銀	0.0005mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(9)	アルキル水銀	検出されないこと					<0.0005						<0.0005	
(10)	PCB	検出されないこと					<0.0005						<0.0005	
(11)	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(12)	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(13)	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	0.002 mg/ℓ					<0.0002						<0.0002	
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(15)	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(16)	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(19)	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(20)	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(21)	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(22)	チウラム	0.006 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(23)	シマジン	0.003 mg/ℓ					<0.0003						<0.0003	
(24)	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(25)	ベンゼン	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(26)	セレン	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(27)	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ					<0.005						<0.005	

浸透水の検査	安定型処分場	採取場所	調整池への流入口(E)
--------	--------	------	-------------

検査項目		許容限度	令和2年											
採取		年												
採取		月	1月10日	2月7日	3月6日	4月3日	5月8日	6月5日	7月10日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日
結果の得られた月日		日	1月21日	2月27日	3月25日	4月20日	5月27日	6月30日	7月28日	8月31日	9月29日	10月28日	11月30日	12月24日
(1)	生物化学的酸素要求量	20 mg/ℓ	1.7	8.3	5.4	6.6	10	7.5	7.4	8.9	18	7.9	8.4	14
(2)	化学的酸素要求量	40 mg/ℓ												
(3)	カドミウム ※1	0.01 mg/ℓ					<0.0003						<0.0003	
(4)	全シアン	検出されないこと					0.02						<0.01	
(5)	鉛	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(6)	六価クロム	0.05 mg/ℓ					<0.005						<0.005	
(7)	砒素	0.01 mg/ℓ					0.007						0.007	
(8)	総水銀	0.0005mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(9)	アルキル水銀	検出されないこと					<0.0005						<0.0005	
(10)	PCB	検出されないこと					<0.0005						<0.0005	
(11)	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(12)	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(13)	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ					<0.0002						<0.0002	
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(15)	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(16)	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(19)	トリクロロエチレン ※2	0.03 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(20)	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(21)	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(22)	チウラム	0.006 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(23)	シマジン	0.003 mg/ℓ					<0.0003						<0.0003	
(24)	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(25)	ベンゼン	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(26)	セレン	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(27)	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ					<0.005						<0.005	

※1. 平成28年9月15日、許容濃度0.003mg/ℓに改正

※2. 平成28年9月15日、許容濃度0.01mg/ℓに改正

浸透水の検査	安定型処分場	採取場所	調整池への流入口(E)
--------	--------	------	-------------

検査項目		許容限度	令和3年											
採取		年												
採取		月	1月15日	2月12日	3月5日	4月2日	5月7日	6月11日	7月2日	8月6日	9月3日	10月29日	11月5日	12月3日
結果の得られた月日		日	1月25日	2月26日	3月24日	4月20日	6月9日	6月30日	7月23日	9月2日	9月29日	11月5日	12月2日	12月25日
(1)	生物化学的酸素要求量	20 mg/ℓ	19	18	5.3	6.6	8.5	6.7	3.3	14	16	12	11	5.6
(2)	化学的酸素要求量	40 mg/ℓ												
(3)	カドミウム ※1	0.01 mg/ℓ					0.0007						0.0003	
(4)	全シアン	検出されないこと					<0.01						<0.01	
(5)	鉛	0.01 mg/ℓ					0.003						<0.001	
(6)	六価クロム	0.05 mg/ℓ					<0.005						<0.005	
(7)	砒素	0.01 mg/ℓ					0.008						0.009	
(8)	総水銀	0.0005mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(9)	アルキル水銀	検出されないこと					<0.0005						<0.0005	
(10)	PCB	検出されないこと					<0.0005						<0.0005	
(11)	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(12)	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(13)	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ					<0.0002						<0.0002	
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(15)	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(16)	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(19)	トリクロロエチレン ※2	0.03 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(20)	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(21)	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(22)	チウラム	0.006 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(23)	シマジン	0.003 mg/ℓ					<0.0003						<0.0003	
(24)	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(25)	ベンゼン	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(26)	セレン	0.01 mg/ℓ					0.001						<0.001	
(27)	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ					0.005						<0.005	

※1. 平成28年9月15日、許容濃度0.003mg/ℓに改正

※2. 平成28年9月15日、許容濃度0.01mg/ℓに改正

浸透水の検査	安定型処分場	採取場所	調整池への流入口(E)
--------	--------	------	-------------

検査項目		許容限度	令和4年											
採取年														
採取月日			1月14日	2月4日	3月4日	4月1日	5月11日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日
結果の得られた月日			1月31日	2月26日	3月22日	4月14日	5月31日	6月28日	7月25日	8月31日	10月4日	10月31日	11月30日	12月30日
(1)	生物化学的酸素要求量	20 mg/ℓ	1.4	4.3	4.6	2.1	2.8	5.1	8.0	4.8	2.7	10	10	4.3
(2)	化学的酸素要求量	40 mg/ℓ												
(3)	カドミウム ※1	0.01 mg/ℓ					<0.0003						<0.0003	
(4)	全シアン	検出されないこと					<0.01						<0.01	
(5)	鉛	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(6)	六価クロム	0.05 mg/ℓ					0.031						<0.005	
(7)	砒素	0.01 mg/ℓ					0.008						0.009	
(8)	総水銀	0.0005mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(9)	アルキル水銀	検出されないこと					<0.0005						<0.0005	
(10)	PCB	検出されないこと					<0.0005						<0.0005	
(11)	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(12)	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(13)	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ					<0.0002						<0.0002	
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(15)	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(16)	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(19)	トリクロロエチレン ※2	0.03 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(20)	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(21)	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(22)	チウラム	0.006 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(23)	シマジン	0.003 mg/ℓ					<0.0003						<0.0003	
(24)	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(25)	ベンゼン	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(26)	セレン	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(27)	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ					<0.005						<0.005	

※1. 平成28年9月15日、許容濃度0.003mg/ℓに改正

※2. 平成28年9月15日、許容濃度0.01mg/ℓに改正

浸透水の検査	安定型処分場	採取場所	調整池への流入口(E)
--------	--------	------	-------------

検査項目		許容限度	令和5年											
採取		年												
採取		月	1月13日	2月3日	3月3日	4月7日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日
結果の得られた月日		日	1月24日	2月28日	3月10日	5月2日	6月14日	7月11日	8月1日	8月31日	9月21日	10月30日	12月5日	12月28日
(1)	生物化学的酸素要求量	20 mg/ℓ	2.4	11	1.6	1.7	8.5	9.6	6.7	9.3	2.2	2.7	4.2	0.7
(2)	化学的酸素要求量	40 mg/ℓ												
(3)	カドミウム ※1	0.01 mg/ℓ					<0.0003						<0.0003	
(4)	全シアン	検出されないこと					<0.01						<0.01	
(5)	鉛	0.01 mg/ℓ					0.001						0.001	
(6)	六価クロム	0.05 mg/ℓ					<0.005						<0.005	
(7)	砒素	0.01 mg/ℓ					0.007						0.009	
(8)	総水銀	0.0005mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(9)	アルキル水銀	検出されないこと					<0.0005						<0.0005	
(10)	PCB	検出されないこと					<0.0005						<0.0005	
(11)	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(12)	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(13)	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ					<0.0002						<0.0002	
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(15)	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(16)	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(19)	トリクロロエチレン ※2	0.03 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(20)	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(21)	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(22)	チウラム	0.006 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(23)	シマジン	0.003 mg/ℓ					<0.0003						<0.0003	
(24)	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(25)	ベンゼン	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(26)	セレン	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(27)	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ					<0.005						<0.005	

※1. 平成28年9月15日、許容濃度0.003mg/ℓに改正

※2. 平成28年9月15日、許容濃度0.01mg/ℓに改正

浸透水の検査	安定型処分場	採取場所	調整池への流入口(E)
--------	--------	------	-------------

検査項目		許容限度	令和6年											
採取		年												
採取		月	1月19日	2月2日	3月8日	4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月4日	11月1日	12月6日
結果の得られた月日		日	1月31日	2月29日	3月19日	4月16日	5月30日	7月2日	7月31日	8月30日	10月4日	10月24日	11月29日	12月25日
(1)	生物化学的酸素要求量	20 mg/ℓ	7.1	1.4	1.7	1.1	2.1	2.3	8.4	2.9	4.7	13	1.8	1.3
(2)	化学的酸素要求量	40 mg/ℓ												
(3)	カドミウム ※1	0.01 mg/ℓ					<0.0003						<0.0003	
(4)	全シアン	検出されないこと					<0.01						<0.01	
(5)	鉛	0.01 mg/ℓ					0.002						<0.001	
(6)	六価クロム	0.05 mg/ℓ					<0.005						<0.005	
(7)	砒素	0.01 mg/ℓ					0.007						0.004	
(8)	総水銀	0.0005mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(9)	アルキル水銀	検出されないこと					<0.0005						<0.0005	
(10)	PCB	検出されないこと					<0.0005						<0.0005	
(11)	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(12)	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(13)	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ					<0.0002						<0.0002	
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(15)	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(16)	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(19)	トリクロロエチレン ※2	0.03 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(20)	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(21)	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(22)	チウラム	0.006 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(23)	シマジン	0.003 mg/ℓ					<0.0003						<0.0003	
(24)	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(25)	ベンゼン	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(26)	セレン	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(27)	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ					<0.005						<0.005	

※1. 平成28年9月15日、許容濃度0.003mg/ℓに改正

※2. 平成28年9月15日、許容濃度0.01mg/ℓに改正

浸透水の検査	安定型処分場	採取場所	調整池への流入口(E)
--------	--------	------	-------------

検査項目		許容限度	令和7年											
採取		年												
採取		月	1月17日	2月14日	3月7日	4月4日	5月2日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日
結果の得られた月日		日	1月27日	2月28日	3月13日	4月16日	6月4日	7月3日	7月25日	9月4日	10月3日	10月22日	12月2日	12月29日
(1)	生物化学的酸素要求量	20 mg/ℓ	1.2	2.6	1.4	3.0	5.7	7.3	3.0	3.1	2.1	<0.5	1.0	2.6
(2)	化学的酸素要求量	40 mg/ℓ												
(3)	カドミウム ※1	0.01 mg/ℓ					<0.0003						<0.0003	
(4)	全シアン	検出されないこと					<0.01						<0.01	
(5)	鉛	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(6)	六価クロム	0.05 mg/ℓ					<0.005						<0.005	
(7)	砒素	0.01 mg/ℓ					0.008						0.007	
(8)	総水銀	0.0005mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(9)	アルキル水銀	検出されないこと					<0.0005						<0.0005	
(10)	PCB	検出されないこと					<0.0005						<0.0005	
(11)	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(12)	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(13)	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ					<0.0002						<0.0002	
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(15)	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(16)	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(19)	トリクロロエチレン ※2	0.03 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(20)	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ					<0.0005						0.0044	
(21)	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ					<0.0001						<0.0001	
(22)	チウラム	0.006 mg/ℓ					<0.0005						<0.0005	
(23)	シマジン	0.003 mg/ℓ					<0.0003						<0.0003	
(24)	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(25)	ベンゼン	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(26)	セレン	0.01 mg/ℓ					<0.001						<0.001	
(27)	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ					<0.005						<0.005	

※1. 平成28年9月15日、許容濃度0.003mg/ℓに改正

※2. 平成28年9月15日、許容濃度0.01mg/ℓに改正

浸透水の検査	安定型処分場	採取場所	調整池への流入口(E)
--------	--------	------	-------------

検査項目		許容限度												
採取		年	令和8年											
採取		月 日	1月16日	2月13日	3月6日	4月3日								
結果の得られた		月 日	1月28日	3月4日	3月18日	4月14日								
(1)	生物化学的酸素要求量	20 mg/ℓ	5.8	14	14	6.6								
(2)	化学的酸素要求量	40 mg/ℓ												
(3)	カドミウム ※1	0.01 mg/ℓ												
(4)	全シアン	検出されないこと												
(5)	鉛	0.01 mg/ℓ												
(6)	六価クロム	0.05 mg/ℓ												
(7)	砒素	0.01 mg/ℓ												
(8)	総水銀	0.0005mg/ℓ												
(9)	アルキル水銀	検出されないこと												
(10)	PCB	検出されないこと												
(11)	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ												
(12)	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ												
(13)	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ												
(14)	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ												
(15)	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/ℓ												
(16)	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ												
(17)	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ												
(18)	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ												
(19)	トリクロロエチレン ※2	0.03 mg/ℓ												
(20)	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ												
(21)	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ												
(22)	チウラム	0.006 mg/ℓ												
(23)	シマジン	0.003 mg/ℓ												
(24)	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ												
(25)	ベンゼン	0.01 mg/ℓ												
(26)	セレン	0.01 mg/ℓ												
(27)	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ												

※1. 平成28年9月15日、許容濃度0.003mg/ℓに改正

※2. 平成28年9月15日、許容濃度0.01mg/ℓに改正